



Государственный комитет
Псковской области по тарифам и энергетике

ПРОТОКОЛ
заседания Коллегии

от 21 февраля 2018 г.

№ 3

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Коллегии
Государственного комитета
Псковской области по тарифам
и энергетике

Е.В.Пилипенко

« 21 » февраля 2018 г.

Председательствующий - Е.В.Пилипенко,
секретарь Коллегии - Т.Д. Дульдиер.

Присутствовали:

члены Коллегии: Е.В. Белоносова, О.В. Вальцева, А.Т. Герасимова, Н.Н. Сергеева,
Г.И. Федотова, О.Н. Фокина.

СЛУШАЛИ:

Е.В. Пилипенко - предложила:

Утвердить Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год.

Докладчик: Дульдиер Т.Д.

2. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год.

Докладчик: Дульдиер Т.Д.

3. Об утверждении нормативов запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год.

Докладчик: Дульдиер Т.Д.

РЕШИЛИ:

утвердить предложенную Повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно,

Против – нет.

1. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Т.Д. Дульднер – доложила о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год.

Предлагаем к утверждению нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям котельных теплоснабжающей организации, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Теплоснабжающая организация предоставила расчет и экспертизу материалов, обосновывающих значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях котельных теплоснабжающей организации, расположенным на территории Псковской области.

Расчет выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Замечаний по расчетам не выявлено.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.В. Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет.

Е.В. Пилипенко – какие предложения у членов коллегии?

Члены коллегии – утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год по предложению эксперта.

РАЗНОГЛАСИЯ: нет.

РЕШИЛИ:

На основании пункта 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положения о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, утвержденного постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110 утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно,

Против – нет.

2. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год

СЛУШАЛИ:

Т.Д. Дульднер – доложила о нормативах удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии для котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год.

Предлагаем к утверждению нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии для котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Теплоснабжающая организация предоставила расчет и экспертизу материалов,

обосновывающих значения нормативов удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии для котельной, расположенной на территории Псковской области.

Расчет выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии».

Замечаний по расчетам не выявлено.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.В. Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет.

Е.В. Пилипенко – какие предложения у членов коллегии?

Члены коллегии – утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год по предложению эксперта.

РАЗНОГЛАСИЯ: нет.

РЕШИЛИ:

На основании пункта 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положения о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, утвержденного постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, обращений регулируемых организаций утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии, расположенным на территории Псковской области, на 2018 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно,
Против – нет.

3. Об утверждении нормативов запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Т.Д. Дульдиер – доложила о нормативах создания запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год.

Предлагаем к утверждению нормативы создания запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Теплоснабжающая организация предоставила расчет и экспертизу материалов, обосновывающих значения нормативов создания запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области.

Расчет запасов топлива выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 « О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Замечаний по расчетам не выявлено.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.В. Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет.

Е.В. Пилипенко – какие предложения у членов коллегии?

Члены коллегии – утвердить нормативы запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год по предложению эксперта.

РАЗНОГЛАСИЯ: нет.

РЕШИЛИ:


На основании пункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положения о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, утвержденного постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, обращения регулируемой организации утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации, расположенной на территории Псковской области, на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно,
Против – нет.

Секретарь коллегии



Т.Д. Дульдиер



Приложение № 1
к протоколу заседания коллегии
Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.02.2018 № 3

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, расположенным на территории Псковской области, на 2018
год

№ п/п	Наименование организации – владельца тепловых сетей	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2018 год			
		система теплоснабжения	потери тепловой энергии, Гкал	потери и затраты теплоносите- лей, пар (т), вода (м3)	расход электри- ческой энергии, тыс. кВтч
1	Муниципальное предприятие Гдовского района «Смуравьево»	котельная (п. Смуровьево-2 Гдовского района)	теплоноситель - вода		
			901,0	766,3	-
		Итого по предприятию	теплоноситель - вода		
		901,0	766,3	-	

Приложение № 2
к протоколу заседания коллегии
Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.02.2018 № 3

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником
тепловой энергии, расположенным на территории Псковской области на
2018 год

№ п/п	Наименование организации – владельца источника тепловой энергии	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию кг.у.т./Гкал	
1	Муниципальное предприятие Гдовского района «Смуравьево»	котельная (п. Смуровьево-2 Гдовского района)	дрова	январь	250,700
				февраль	250,520
				март	250,920
				апрель	250,040
				май	255,290
				июнь	255,970
				июль	255,190
				август	255,260
				сентябрь	255,420
				октябрь	250,280
				ноябрь	250,940
				декабрь	250,440

Приложение № 3
к протоколу заседания коллегии
Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.02.2018 № 3

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельной теплоснабжающей организации,
расположенной на территории Псковской области, на 2018 год

Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	на 1 октября 2018 года	
		Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Муниципальное предприятие Гдовского района «Смуравьево»			
Дрова, тыс.куб.м.	1,527	0,217	1,310