




Государственный комитет  
Псковской области по тарифам и энергетике

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Коллегии

от 24 июля 2015 г.

№ 26

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель Коллегии  
Государственного комитета  
Псковской области по тарифам и  
энергетике



Е.В. Пилипенко

« 24 » / июля / 2015 г.

**Председательствующий** - Е.В. Пилипенко  
секретарь Коллегии - Е.Е. Пульша

**Присутствовали:**

члены Коллегии: В.В. Суриков, Е.В. Белоносова, И.И. Сергеева, А.Н. Цветков, А.Т. Герасимова  
принял участие в заседании Коллегии: О.Н. Мордашкина, Т.Д. Дульднер

**СЛУШАЛИ:**

Е.В. Пилипенко – предложила:  
Утвердить Повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающего устройства филиала Федерального казенного предприятия «Региональное управление заказчика капитального строительства Западного военного округа» (филиал ФКП «РУЗКС ЗВО») к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»

Докладчик: Мордашкина О.Н.

2. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «МОСТ» на 2016 год

3. Об утверждении нормативов запасов топлива на котельных теплоснабжающей организации ООО «МОСТ» на 2016 год

4. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «МОСТ» на 2016 год

Докладчик: Т.Д. Дульднер

**РЕШИЛИ:**

утвердить предложенную Повестку дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:** За – единогласно

Против – нет.

1. Об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающего устройства филиала Федерального казенного предприятия «Региональное управление заказчика капитального строительства Западного военного округа» (филиал ФКП «РУЗКС ЗВО») к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»

**СЛУШАЛИ:**

Мордашкина Э.И. – доложила о том, что в Государственный комитет Пензенской области поступило заявление филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» от 22.07.2015 № СЗФ/030/3149 о приостановлении рассмотрения дела об установлении размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств филиала Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» «Региональное управление заказчика капитального строительства Западного военного округа» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» до 14 августа 2015 года в связи с дальнейшей необходимостью уточнения технических параметров присоединения объектов капитального строительства.

На основании вышеизложенного, и согласно порядка работы коллегии Государственного комитета, предлагается – перенести заседание коллегии по утверждению размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающего устройства ФКП «РУЗКС ЗВО» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 14 августа 2015г.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е.В.Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет

Е.В.Пилипенко – какие предложения у членов коллегии?

Члены коллегии – перенести заседание коллегии по утверждению размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающего устройства ФКП «РУЗКС ЗВО» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 14 августа 2015г. по предложению эксперта.

**РАЗНОГЛАСИЯ:** нет

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Положением о Государственном комитете Пензенской области по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Администрации области от 29 марта 2011 г. № 110, перенести заседание коллегии по утверждению размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающего устройства ФКП «РУЗКС ЗВО» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 14 августа 2015г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** За – единогласно

Против – нет

2. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «МОСТ» на 2016 год

**СЛУШАЛИ:**

Т.Д. Дульднер – доложила о нормативах удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «МОСТ» на 2016 год.

Предлагаем к утверждению нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для ООО «МОСТ» на 2016 год.

Теплоснабжающая организация ООО «МОСТ» впервые выходит на установление тарифа на тепловую энергию. В связи с этим вышеуказанная организация представила расчет и заключение экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях, подключенных к котельной, расположенной в п. Кушня.

Экспертиза материалов выполнена ООО УО «ТЭЗ и ИС».

Расчет выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Замечаний по расчету не выявлено.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е.В.Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет

Е.В.Пилипенко – у представителя организаций вопросы к эксперту, разногласия есть?

Е.В.Пилипенко – какие предложения у членов коллегии?

Члены коллегии – утвердить предлагаемые нормативы удельного расхода топлива по предложению эксперта.

**РАЗНОГЛАСИЯ:** нет

**РЕШИЛИ:**

На основании пункта 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положения о Государственном комитете Исковской области по тарифам и энергетике, утвержденного постановлением Администрации области от 29 марта 2011 г. № 110 утвердить предлагаемые нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «МОСТ» на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:** За – единогласно

Против – нет

### **3. Об утверждении нормативов запасов топлива на котельных теплоснабжающей организации ООО «МОСТ» на 2016 год**

**СЛУШАЛИ:**

Г.Д. Дудьшер доложила об утверждении нормативов запасов топлива на котельных теплоснабжающей организации ООО «МОСТ» на 2016 год.

Предлагаем к утверждению нормативы запасов топлива на котельной ООО «МОСТ» на 2016 год.

ООО «МОСТ» представило расчет и экспертизу материалов, обосновывающих значения нормативов запасов топлива на котельной, расположенной в п. Кунья.

Экспертиза материалов выполнена ООО УО «ГЭЗ и ИС».

Расчет выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. №377 «Об утверждении порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии».

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е.В.Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет

Е.В.Пилипенко – у представителя организаций вопросы к эксперту, разногласия есть?

Е.В.Пилипенко – какие предложения у членов коллегии?

Члены коллегии – утвердить предлагаемые нормативы запасов топлива по предложению эксперта.

**РАЗНОГЛАСИЯ:** нет

**РЕШИЛИ:**

На основании пункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положения о Государственном комитете Исковской области по тарифам и энергетике, утвержденного постановлением Администрации области от 29 марта 2011 г. № 110, обращения теплоснабжающей организации утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на котельных теплоснабжающей организации ООО «МОСТ» на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За - единогласно  
Против - нет

**4. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «МОСТ» на 2016 год**

**СЛУШАЛИ:**

Г.Д. Дульднер – доложила об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «МОСТ» на 2016 год. Предлагаем к утверждению нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии для ООО «МОСТ» на 2016 год. ООО «МОСТ» представило расчет и заключение экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов удельных расходов топлива для котельной, расположенной в п. Кунья.

Экспертиза материалов выполнена ООО УО «ТЭЗ и ИС». Расчет выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии». Замечаний по расчету не выявлено.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е.В. Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет

Е.В. Пилипенко – у представителя организаций вопросы к эксперту, разногласия есть?

Е.В. Пилипенко – какие предложения у членов коллегии?

Члены коллегии – утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь по предложению эксперта.

**РАЗНОГЛАСИЯ:** нет

**РЕШИЛИ:**

На основании пункта 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положения о Государственном комитете Исковской области по тарифам и энергетике, утвержденного постановлением Администрации области от 29 марта 2011 г. № 110 утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «МОСТ» на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За - единогласно  
Против - нет

Секретарь коллегии



Е.Е. Нулына



Приложение № 1  
к протоколу заседания коллегии  
Государственного комитета Псковской области  
по тарифам и энергетике от 24.07.2015 № 26

**НОРМАТИВЫ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ  
ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКАМИ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 ГОД**

№ п/п	Наименование организации – владельца источника тепловой энергии	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на опущенную тепловую энергию кг, у.т. / ккал	
				январь	февраль
1	Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ»	Котельная (п. Кузня)	Дрова	март	258,310
				апрель	258,242
				май	-
				июнь	-
				июль	-
				август	-
				сентябрь	-
				октябрь	258,236
				ноябрь	257,831
				декабрь	257,658

**Нормативы  
запасов топлива на котельных теплоснабжающих организаций, расположенных на  
территории Псковской области, на 2016 год**

Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	на 1 октября 2016 года	
		Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НОЗТ)
<b>Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ»</b>			
Дрова, тыс. куб.м	0,525	0,076	0,449

**Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Псковской области, на 2016 год**

№ п.п.	Наименование организации – владельца тепловых сетей	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2016 год			
		Система теплоснабжения	Потери тепловой энергии, Гкал	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м <sup>3</sup> )	Расход электрической энергии, тыс. кВтч
1	Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ»	Котельная (п. Кушня)	271,19	203,87	-
				Теплоноситель - вода	